


BLOCCHI pieni 12x50 cm h. 15 cm



	larghezza	lunghezza	altezza
	A	B	C
BLOCCO 12x50 cm h.15 cm	12 cm	50 cm	15 cm

Risultati di prova:

N.	Data di prova	Giorni dalla data di confez.	Rettif. o Capp. si/no	Dimensione			Peso [kg]	D ²⁾ [kg/m ³]	Ac [mm ²]	Resistenza ⁴⁾		Tipo di rottura ³⁾
				A [mm]	B [mm]	C [mm]				F [kN]	fc [MPa]	
3a	15.03.24	>28 gg	si	152	150	120	6,228	2276	18.240	631	34,6	S
3b	15.03.24	>28 gg	si	152	150	120	6,230	2277	18.240	640	35,1	S
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I disegni rappresentano i manufatti
non sono in scala